

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada kajian bangunan rumah sewa sementara terhadap kebakaran menurut peraturan daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta Nomor 01 tahun 2011 disimpulkan sebagai berikut :

1. Menilai menggunakan Peraturan Pedoman Pemeriksaan Kebakaran Bangunan Gedung Pd-T-11-2005-C pada bangunan rumah sewa ini menunjukkan bahwa rata-rata di dapatkan nilai pada kelengkapan tapak sebesar 8,24 %, sarana penyelamatan sebesar 12,86 %, sistem proteksi aktif sebesar 0,24 %, sistem proteksi pasif sebesar 7,38 % dan mendapatkan nilai rata rata NKSKB sebesar 28,72 %. Maka dapat di simpulkan bahwa hasil tersebut dalam kategori penilaian KURANG.
2. Hasil pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta Nomor 01 tahun 2011 dalam persyaratan bangunan rumah sewa Sendowo Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Yogyakarta mendapatkan nilai KURANG, dimana hanya memuat tentang persyaratan bagunan gedung dan belum adanya tentang peraturan mengenai persyaratan bangunan rumah sewa terhadap penanggulangan bahaya kebakaran.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan guna meningkatkan kualitas keselamatan pada bangunan rumah sewa Sendowo Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Yogyakarta. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengelola bangunan rumah sewa minimal menyediakan pemadam api ringan. Apabila terjadi kebakaran ataupun konsleting listik penghuni rumah sewa dapat mengurangi penjelaran api saat terjadi kebakaran.
2. Pengelola bangunan rumah sewa mempertimbangkan bangunan tersebut minimal memenuhi persyaratan bangunan yang tertera pada peraturan daerah kabupaten sleman yogyakarta nomer 1 tahun 2011 dengan standar yang sudah di tetapkan.

3. Adanya kategori-kategori bangunan terhadap bangunan rumah hunian maupun yang lainnya.
4. Perlu adanya proteksi kebakaran yang terdapat pada bangunan rumah sewa agar terhindar dari bahaya kebakaran.
5. Bagi kalangan akademis yang ingin melakukan penelitian mengenai kualitas sistem proteksi kebakaran diharapkan sebagai bahan pertimbangan peningkatan kualitas Sistem Proteksi Kebakaran terhadap bahaya kebakaran di Indonesia agar diharapkan resiko terhadap bahaya kebakaran dapat dihindari dan diantisipasi .