

LAMPIRAN



**PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
AREA YOGYAKARTA**

DATA PELANGGAN PERPENYULANG WILAYAH DISTRIBUSI 20 kV PT. PLN (PERSERO) RAYON SEDAYU

No.	Nama Penyulang	Jumlah Pelanggan
1	GDN01	20.561
2	GDN02	16.329
3	GDN03	14.795
4	GDN04	17.352
5	GDN05	10.204
6	WBN06	13.424
7	BNL08	14.363
Total		107.028



**L A P O R A N H A R I A N
GANGGUAN LISTRIK DI WILAYAH DISTRIBUSI 20 kV PT. PLN (PERSERO) RAYON SEDAYU
TAHUN 2017**

BULAN JANUARI

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Beban (AMP)	Tegangan kV	Indikasi Relay	Jenis Jaringan	Jam		Lama Padam (Menit)	Daerah Terganggu
						Padam	Nyala		
02/01/2017	Godean / GDN 04	110	20,8	Ø R,N	SUTM	22.18	23.25	67	Dn Berjo, Dn Klepu, Dn Ngapak , Dn Ngijon, Dn Kembangan
03/01/2017	Godean / GDN 04	108	21,0	R N	SUTM	05.55	07.42	107	Dn Berjo, Dn Klepu, Dn Ngapak , Dn Ngijon, Dn Kembangan
05/01/2017	Godean / GDN 04	83	21.2	OCR GFR Ø T	SUTM	14.52	15.30	38	Dn Berjo, Dn Klepu, Dn Ngapak, Dn Ngijon, Dn Kembangan
19/01/2017	Bantul / BNL 08	149	21,0	OCR S T	SUTM	01.19	02.38	79	Dn Kembaran, Dn Kasihan, Dn Lemah dadi, Dn Bangunjiwo
24/01/2017	Godean / GDN 03	116	20	OCR GFR S	SUTM	13.46	14.38	52	Dn Gamping, Jln. Ring Road Selatan, Dn patukan
25/01/2017	Godean / GDN 04	82	20	B,N	SUTM	14.12	15.33	81	Dn Berjo, Dn Klepu, Dn Ngapak , Dn Ngijon, Dn Kembangan
28/01/2017	Godean / GDN 04	81	20.5	OCR GFR ST	SUTM	02.11	03.23	72	Dn Berjo, Dn Klepu, Dn Ngapak , Dn Ngijon, Dn Kembangan
31/01/2017	Godean / GDN 03	111	21	OCR	SUTM	11.58	12.22	24	Dn Gamping, Jln. Ring Road Selatan, Dn patukan
04/01/2017	Godean / GDN 05	125	21	OCR >> HS 2 R	SUTM	02.56	04.01	65	Cebongan, Jambon, Jln. Magelang
04/01/2017	Wirobrajan / WBN 06	120	21.4	OCR>> HS 1 S T	SUTM	12.52	14.17	85	Wirobrajan , Jln. Wates
05/01/2017	Godean / GDN 05	176	21.2	OCR Ø R,S,T >> HS 2	SUTM	14.49	16.08	79	Cebongan, Jambon, Jln. Magelang
05/01/2017	Godean / GDN 01	181	21,1	GFR>> HS2	SUTM	14.54	16.05	71	Jln. Godean , Pingit , Jln. Pangeran Diponegoro
05/01/2017	Godean / GDN 03	241	21	OCR RST	SUTM	14.56	17.11	135	Jln. Godean, Sidoarjo, Gamping, Jln. Wates
05/01/2017	Wirobrajan / WBN 06	321	21.1	OCR R,S	SUTM	15.01	16.36	95	Wirobrajan , Jln. Wates
09/01/2017	Godean / GDN 03	21	21,1	OCR >> HS1 Ø R,S	SUTM	14.03	14.48	45	Jln. Godean, Sidoarum, Gamping, Jln. Wates
10/01/2017	Wirobrajan / WBN 06	121	21	OCR >> HS1 Ø R,S	SUTM	09.51	10.03	12	Wirobrajan , Jln. Wates
13/01/2017	Godean / GDN 02	223	21.1	OCR>> HS 1 R S	SUTM	15.08	16.42	94	Jln. Wates, Pedes
13/01/2017	Godean / GDN 05	159	21,3	OCR >> HS1	SUTM	21.59	22.26	27	Cebongan, Jambon, Jln. Magelang
26/01/2017	Godean / GDN.05	112	21.0	OCR >> HS 1 Ø T	SUTM	04.13	04.59	46	Cebongan, Jambon, Jln. Magelang
27/01/2017	Godean / GDN 02	229	21,1	OCR >> HS 1	SUTM	11.05	11.31	26	Jln. Wates, Pedes
27/01/2017	Godean / GDN 05	156	21,5	OCR >> HS1	SUTM	13.14	13.34	20	Cebongan, Jambon, Jln. Magelang
29/01/2017	Wirobrajan / WBN 06	96	21	OCR GFR>>HS2 A	SUTM	02.28	02.36	8	Wirobrajan , Jln. Wates
30/01/2017	Godean / GDN.05	157	21,3	OCR GFR HS 1	SUTM	13.41	14.09	28	Cebongan, Jambon, Jln. Magelang.

LAPORAN HARIAN
GANGGUAN LISTRIK DI WILAYAH DISTRIBUSI 20 kV PT. PLN (PERSERO) RAYON SEDAYU
TAHUN 2017

BULAN FEBRUARI

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Beban (AMP)	Tegangan kV	Indikasi Relay	Jenis Jaringan	Jam		Lama Padam	Daerah Terganggu
						Padam	Nyala		
03/02/2017	Godean / GDN 02	94	21,0	OCR GFR R S T	SUTM	02:50	4.03	73	Dn Pasekan, Dn Pereng dawé , Dn Pedes, Dn Sedayu, Dn Klamong, Dn sungapan, Dn Gubug
08/02/2017	Godean / GDN 05	119	20,6	A	SUTM	16.38	17.20	42	Dn Biru, Jln. Kabupaten, Dn Trihanggo
22/02/2017	Godean / GDN 03	108	21	OCR GFR Ø T	SUTM	20.47	21.39	52	Dn Gamping, Jln. Ring Road Selatan, Dn patukan
23/02/2017	Godean / GDN 05	299	21.2	OCR R S	SUTM	14.37	15.10	33	Dn Biru, Jln Kabupaten, Dn Trihanggo
25/02/2017	Godean / GDN 03	109	21	A,B,N	SUTM	18.37	19.29	52	Dn Gamping, Jln. Ring Road Selatan, Dn patukan
26/02/2017	Godean / GDN 03	95	21	A,B,C	SUTM	16.41	17.58	77	Dn Gamping, Jln. Ring Road Selatan, Dn patukan
27/02/2017	Bantul / BNL 08	135	21	TIDAK TERMONITOR	SUTM	20.10	21.10	60	Dn Lemah dadi , Dn Bangunjiwo
27/02/2017	Godean / GDN 03	101	21	OCR GFR Ø R	SUTM	22.41	23.37	56	Dn Gamping, Jln. Ring Road Selatan, Dn patukan
03/02/2017	Godean / GDN 03	224	21.1	OCR>> HS1 ST	SUTM	20.47	21.37	50	Jln Godean, Sidoarum, Gamping, Jln. Wates
04/02/2017	Godean / GDN 02	214	21	OCR>> HS 1 S T	SUTM	5.03	5.40	37	Jln. Wates Sedayu, Pedes
09/02/2017	Godean / GDN 05	186	21.2	OCR>>HS2 B	SUTM	15.53	17.18	85	Cebongan, Jambon, Jln. Magelang
09/02/2017	Wirobrajan / WBN 06	315	21.2	OCR>>HS2 BC	SUTM	15.55	17.52	117	Wirobrajan, Jln. Wates
24/02/2017	Godean / GDN 05	156	20,9	OCR GFR >> HS2 R	SUTM	7.23	7.59	36	Cebongan, Jambon, Jln. Magelang
25/02/2017	Godean / GDN 04	385	21,3	OCR >>HS2 S,T	SUTM	18.37	19.08	31	Godean, Jln. Godean, Moludan, Klepu, Ngapak
27/02/2017	Godean / GDN 04	248	20.8	OCR GFR >>HS1 S	SUTM	9.44	10.09	25	Godean, Jln. Godean, Moludan, Klepu, Ngapak

LAPORAN HARIAN
GANGGUAN LISTRIK DI WILAYAH DISTRIBUSI 20 kV PT. PLN (PERSERO) RAYON SEDAYU
TAHUN 2017

BULAN MARET

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Beban (AMP)	Tegangan kV	Indikasi Relay	Jenis Jaringan	Jam		Lama Padam	Daerah Terganggu
						Padam	Nyala		
01/03/2017	Godean / GDN 03	103	20,7	B,N	SUTM	18.48	19.10	22	Dn Gamping, Jln. Ring Road Selatan, Dn patukan
07/03/2017	Godean / GDN 01	101	21,0	GFR	SUTM	12.06	12.56	50	Dn Modinan, Dn Guyangan, Dn Patran, Dn Kajor, Dn Tambak, Dn Sumberan
21/03/2017	Godean / GDN 04	102	0,8	R N	SUTM	15.14	16.37	83	Dn Berjo, Dn Klepu, Dn Ngapak ,Dn Ngijon, Dn Kembangan
05/03/2017	Godean / GDN 05	150	21.4	OCR>> HS 1 R S	SUTM	14.59	16.12	73	Cebongan, Jambon, Jln. Magelang
07/03/2017	Godean / GDN 04	246	21.2	OCR>>HS1 ST	SUTM	7.56	8.29	33	Godean, Jln. Godean, Moludan, Klepu, Ngapak
12/03/2017	Godean / GDN 05	161	21.3	OCR GFR>>HS2	SUTM	14.26	15.19	53	Cebongan, Jambon, Jln. Magelang
19/03/2017	Godean / GDN 04	244	21.1	OCR TD S	SUTM	13.37	14.21	44	Godean , Jln. Godean, Moludan, Klepu, Ngapak
20/03/2017	Godean / GDN 04	251	21.4	OCR Ø R,S,T >> HS 1	SUTM	9.45	10.03	18	Godean , Jln. Godean, Moludan, Klepu, Ngapak
21/03/2017	Godean / GDN 04	142	20,9	OCR >>HS1 C	SUTM	15.14	15.47	33	Godean, Jln. Godean, Moludan, Klepu, Ngapak
23/03/2017	Godean / GDN 04	271	21,1	OCR	SUTM	14.10	14.42	32	Godean, Jln. Godean, Moludan, Klepu, Ngapak
26/03/2017	Godean / GDN 05	159	20.9	OCR GFR Ø S >> HS 1	SUTM	6.17	7.10	53	Cebongan, Jambon, Jln. Magelang
27/03/2017	Bantul / BNL 08	232	21.3	OCR Ø S >> HS 1	SUTM	20.21	21.22	61	Kweni Madukismo, Kasihan Ringrod Selatan

BULAN APRIL

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Beban (AMP)	Tegangan kV	Indikasi Relay	Jenis Jaringan	Jam		Lama Padam	Daerah Terganggu
						Padam	Nyala		
18/04/2017	Godean / GDN 03	154	20.5	OCR GFR T	SUTM	14.11	15.42	91	Dn Gamping, Jln. Ring Road Selatan, Dn patukan
19/04/2017	Godean / GDN 01	294	21,0	OCR	SUTM	20.04	20.29	25	Dn Modinan, Dn Guyangan, Dn Patran, Dn Kajor, Dn Tambak, Dn Sumberan
03/04/2017	Godean / GDN 04	290	21.1	OCR>>HS1 S	SUTM	17.52	18.16	24	Godean, Jln. Godean, Moludan, Klepu, Ngapak
19/04/2017	Wirobrajan / WBN 06	137	20,2	OCRGFR >> HS 2 R T	SUTM	18.31	18.48	17	Wirobrajan, Jln. Wates

LAPORAN HARIAN
GANGGUAN LISTRIK DI WILAYAH DISTRIBUSI 20 kV PT. PLN (PERSERO) RAYON SEDAYU
TAHUN 2017

BULAN MEI

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Beban (AMP)	Tegangan kV	Indikasi Relay	Jenis Jaringan	Jam		Lama Padam	Daerah Terganggu
						Padam	Nyala		
07/05/2017	Godean / GDN 04	76	21,3	SN	SUTM	14.21	15.18	57	Dn Berjo, Dn Klepu, Dn Ngapak , Dn Ngijon, Dn Kembangan
17/05/2017	Godean / GDN 04	97	21.3	OCR GFR S	SUTM	23.15	0.19	64	Dn Berjo, Dn Klepu, Dn Ngapak , Dn Ngijon, Dn Kembangan
21/05/2017	Godean / GDN 03	39	20.8	OCR R S	SUTM	12.46	13.18	32	Dn Gamping, Jln. Ring Road Selatan, Dn patukan
27/05/2017	Godean / GDN 04	79	21,3	OCR GFR Ø R	SUTM	13.29	14.22	53	Dn Berjo, Dn Klepu, Dn Ngapak , Dn Ngijon, Dn Kembangan
04/05/2017	Wirobrajan / WBN 06	121	20.9	OCR GFR>> HS 1 S T	SUTM	9.28	9.37	9	Wirobrajan , Jln. Wates
24/05/2017	Godean / GDN 03	215	21	OCR TD AC	SUTM	16.26	16.42	16	Jln. Godean, Sidoarum, Gamping, JLn. Wates

BULAN JUNI

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Beban (AMP)	Tegangan kV	Indikasi Relay	Jenis Jaringan	Jam		Lama Padam	Daerah Terganggu
						Padam	Nyala		
06/06/2017	Godean / GDN 01	174	21,0	GFR	SUTM	13.20	14.04	44	Dn Modinan , Dn Guyangan, Dn Patran, Dn Kajor, Dn Tambak, Dn Sumberan
09/06/2017	Godean / GDN 01	239	21,0	GFR	SUTM	18.08	18.38	30	Dn Modinan , Dn Guyangan, Dn Patran, Dn Kajor, Dn Tambak, Dn Sumberan
21/06/2017	Godean / GDN 01	58	20.9	TIDAK TERMONITOR	SUTM	16.17	16.37	20	Dn Modinan , Dn Guyangan, Dn Patran, Dn Kajor, Dn Tambak, Dn Sumberan
22/06/2017	Godean / GDN 02	61	21,0	OCR	SUTM	5.09	5.49	40	Dn Pasekan,Dn Pereng dawe,Dn Pedes,Dn Sedayu,Dn Klangon ,Dn sungapan,Dn Gubug
03/06/2017	Godean / GDN 01	254	20.9	GFR >> HS 2	SUTM	18.39	19.01	22	Jln. Godean , Pingit , Jln Pangeran Diponegoro.
25/06/2017	Godean / GDN 04	168	21.2	GFR>> H-2	SUTM	22.51	22.58	7	Godean, Jln. Godean, Moludan, Klepu, Ngapak
30/06/2017	Godean / GDN 04	217	21,4	GFR >> HS 2	SUTM	17.57	18.03	6	Godean, Jln. Godean, Moludan, Klepu, Ngapak

LAPORAN HARIAN
GANGGUAN LISTRIK DI WILAYAH DISTRIBUSI 20 kV PT. PLN (PERSERO) RAYON SEDAYU
TAHUN 2017

BULAN JULI

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Beban (AMP)	Tegangan kV	Indikasi Relay	Jenis Jaringan	Jam		Lama Padam	Daerah Terganggu
						Padam	Nyala		
02/07/2017	Godean / GDN 01	85	20,5	GFR	SUTM	5.43	6.40	57	Dn Modinan, Dn Guyangan, Dn Patran, Dn Kajor, Dn Tambak, Dn Sumberan
12/07/2017	Bantul / BNL 08	99	21.2	GFR	SUTM	4.11	04:51	40	Dn Kembaran, Dn Kasihan, Dn Lemah dadi, Dn Bangunjiwo
05/07/2017	Godean / GDN 01	228	21	OCR Ø R,S >> HS 1	SUTM	20.08	20.40	32	Jln. Godean , Pingit , Jln. Pangeran Diponegoro
17/07/2017	Godean / GDN 04	222	21,1	OCR >> HS1	SUTM	19.25	19.35	10	Godean , Jln. Godean, Moludan, Klepu, Ngapak.
19/07/2017	Bantul / BNL 08	133	20.6	CR GFR Ø B T >> HS	SUTM	12.28	12.51	23	Kweni Madukismo, Kasihan Ringrod Selatan

BULAN AGUSTUS

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Beban (AMP)	Tegangan kV	Indikasi Relay	Jenis Jaringan	Jam		Lama Padam	Daerah Terganggu
						Padam	Nyala		
20/08/2017	Godean / GDN 01	85	20.9	GFR	SUTM	5.36	6.36	60	Dn Modinan, Dn Guyangan, Dn Patran, Dn Kajor, Dn Tambak, Dn Sumberan
15/08/2017	Godean / GDN 01	207	20,9	OCR Ø S,T>> HS 2	SUTM	0.22	0.57	35	Jln. Godean, Pingit, Jln. Pangeran Diponegoro

BULAN SEPTEMBER

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Beban (AMP)	Tegangan kV	Indikasi Relay	Jenis Jaringan	Jam		Lama Padam	Daerah Terganggu
						Padam	Nyala		
03/09/2017	Godean / GDN 01	99	21,0	N	SUTM	16.27	17.07	40	Kel. Selomartani, Purwomartani, Wedomartani, Taman Martani, dan Sebagian Wilayah Bokoharjo
20/09/2017	Godean / GDN 01	157	21.2	GFR	SUTM	00:19	01:24	65	Kel. Selomartani, Purwomartani, Wedomartani, Taman Martani, dan Sebagian Wilayah Bokoharjo
25/09/2017	Godean / GDN 01	102	20,7	N	SUTM	8.44	9.17	33	Dn Modinan, Dn Guyangan, Dn Patran, Dn Kajor, Dn Tambak, Dn Sumberan
14/09/2017	Bantul / BNL 08	200	21.2	OCR >> HS 1	SUTM	11.24	11.40	16	Kweni Madukismo, Kasihan Ringrod Selatan.
18/09/2017	Godean / GDN 01	293	20.9	OCR GFR >> HS 1	SUTM	10.39	10.51	12	Jln. Godean, Pingit, Jln. Pangeran Diponegoro
18/09/2017	Godean / GDN 04	148	21.3	OCR GFR >> HS 2	SUTM	10.39	11.53	74	Godean , Jln. Godean, Moludan, Klepu, Ngapak

LAPORAN HARIAN
GANGGUAN LISTRIK DI WILAYAH DISTRIBUSI 20 kV PT. PLN (PERSERO) RAYON SEDAYU
TAHUN 2017

BULAN OKTOBER

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Beban (AMP)	Tegangan kV	Indikasi Relay	Jenis Jaringan	Jam		Lama Padam	Daerah Terganggu
						Padam	Nyala		
27/10/2017	Godean / GDN 01	100	21.1	GFR	SUTM	01:36	02:22	46	Dn Modinan , Dn Guyangan, Dn Patran, Dn Kajor, Dn Tambak, Dn Sumberan
30/10/2017	Godean / GDN 01	106	21.1	GFR	SUTM	00:04	02:31	147	Dn Modinan, Dn Guyangan, Dn Patran, Dn Kajor, Dn Tambak, Dn Sumberan
01/10/2017	Godean / GDN 04	147	21,3	OCR Ø R,S >> HS 1	SUTM	13.01	13.39	38	Godean , Jln. Godean, Moludan, Klepu, Ngapak
22/10/2017	Wirobrajan / WBN 06	107	21,1	OCR >> HS1	SUTM	16.21	17.01	40	Wirobrajan, Jl: Wates

BULAN NOVEMBER

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Beban (AMP)	Tegangan kV	Indikasi Relay	Jenis Jaringan	Jam		Lama Padam	Daerah Terganggu
						Padam	Nyala		
23/11/2017	Bantul / BNL 08	80	21,0	OCR RS	SUTM	7.07	8.20	73	Dn Lemah dadi , Dn Bangunjiwo
27/11/2017	Bantul / BNL 08	151	21	OCR	SUTM	13.22	14.53	91	Dn Kembaran, Dn Kasihan, Dn Lemah dadi, Dn Bangunjiwo
27/11/2017	Godean / GDN 03	116	20.9	OCR GFRØ R,T	SUTM	19.05	19.29	24	Dn Gamping, Jln. Ring Road Selatan, Dn patukan
11/04/2017	Godean / GDN 05	100	21,1	OCR	SUTM	17.05	18.02	57	Dn Biru, Jln. Kabupaten, Dn Trihanggo
11/09/2017	Godean / GDN 01	79	20.7	OCR Ø R,S,T	SUTM	16.15	17.10	55	Dn Modinan, Dn Guyangan, Dn Patran, Dn Kajor, Dn Tambak, Dn Sumberan
11/01/2017	Godean / GDN 05	175	21.1	OCR GFR >> HS 2 T	SUTM	23.11	23.22	11	Cebongan, Jambon, Jln. Magelang
11/09/2017	Godean / GDN 05	182	21.4	OCR>> H-2	SUTM	14.14	14.22	8	Cebongan, Jambon, Jln. Magelang
27/11/2017	Godean / GDN 01	147	21	OCRGFR>> HS 2	SUTM	12.46	14.28	102	Jln. Godean, Pingit, Jln. Pangeran Diponegoro
27/11/2017	Godean / GDN 02	248	21	OCRGFR>>HS 1	SUTM	12.46	13.59	73	Jl. Wates Sedayu, Pedes
27/11/2017	Godean / GDN 03	207	21	OCRGFR>>HS 1	SUTM	12.46	13.59	73	Jln. Godean, Sidoarum, Gamping, Jln. Wates

L A P O R A N H A R I A N
GANGGUAN LISTRIK DI WILAYAH DISTRIBUSI 20 kV PT. PLN (PERSERO) RAYON SEDAYU
TAHUN 2017

BULAN DESEMBER

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Beban (AMP)	Tegangan kV	Indikasi Relay	Jenis Jaringan	Jam		Lama Padam	Daerah Terganggu
						Padam	Nyala		
19/12/2017	Godean / GDN 04	234	20.9	GFR >> HS 1	SUTM	12.59	13.13	14	Godean , Jln. Godean, Moludan, Klepu, Ngapak
28/12/2017	Godean / GDN 05	157	21,2	OCRGFR >> HS 2 S	SUTM	0.38	0.45	7	Cebongan, Jambon, Jln. Magelang



L A P O R A N H A R I A N
GANGGUAN LISTRIK DI WILAYAH DISTRIBUSI 20 kV PT. PLN (PERSERO) RAYON SEDAYU
TAHUN 2018

BULAN JANUARI

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Beban (AMP)	Tegangan kV	Indikasi Relay	Jenis Jaringan	Jam		Lama Padam	Daerah Terganggu
						Padam	Nyala		
18/01/2018	Godean / GDN 01	126	20.4	GFR	SUTM	16.39	17.28	49	Dn Modinan , Dn Guyangan, Dn Patran, Dn Kajor, Dn Tambak, Dn Sumberan
18/01/2018	Wirobrajan / WBN 06	129	21.2	OCR GFR >> HS 1 T	SUTM	19.57	20.50	53	Pabrik Tekstil GKBI
18/01/2018	Wirobrajan / WBN 06	83	21,3	GFR >> HS 2	SUTM	22.33	22.46	13	Pabrik Tekstil GKBI
22/01/2018	Godean / GDN 03	187	21.2	OCR >> HS 1	SUTM	16.31	16.58	27	Jln. Godean Godean, Sidoarum, Gamping, Jln. Wates

BULAN FEBRUARI

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Beban (AMP)	Tegangan kV	Indikasi Relay	Jenis Jaringan	Jam		Lama Padam	Daerah Terganggu
						Padam	Nyala		
03/02/2018	Godean / GDN 02	118	21,0	OCR R S	SUTM	12.43	13.45	62	Dn Pasekan, Dn Pereng dawé, Dn Pedes, Dn Sedayu, Dn Klangan , Dn sungapan, Dn Gubug
01/02/2018	Godean / GDN 04	137	21.1	OCR >> HS 2 R T	SUTM	0.22	1.22	60	Godean , Jln. Godean, Moludan, Klepu, Ngapak
12/02/2018	Godean / GDN 04	132	21.4	OCR>>H-1	SUTM	0.29	1.38	69	Godean , Jln. Godean, Moludan, Klepu, Ngapak
22/02/2018	Godean / GDN 04	159	21,9	OCR GFR Ø T >> HS 2	SUTM	15.58	16.39	41	Godean , Jln. Godean, Moludan, Klepu, Ngapak

BULAN MARET

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Beban (AMP)	Tegangan kV	Indikasi Relay	Jenis Jaringan	Jam		Lama Padam	Daerah Terganggu
						Padam	Nyala		
18-Mar-2018	Godean / GDN 04	80	21,3	OCR	SUTM	15.24	15.51	27	Dn Berjo, Dn Klepu, Dn Ngapak , Dn Ngijon, Dn Kembangan
06/03/2018	Godean / GDN 03	379	20,3	OCR	SUTM	14.16	14.56	40	Jln. Godean, Sidoarum, Gamping, Jln. Wates
21/03/2018	Godean / GDN 03	383	21	OCR GFR >> HS 1 R S	SUTM	9.32	9.46	14	Klitren, Jln. Kusumanegara, Timoho

L A P O R A N H A R I A N
GANGGUAN LISTRIK DI WILAYAH DISTRIBUSI 20 kV PT. PLN (PERSERO) RAYON SEDAYU
TAHUN 2018

BULAN APRIL

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Beban (AMP)	Tegangan kV	Indikasi Relay	Jenis Jaringan	Jam		Lama Padam	Daerah Terganggu
						Padam	Nyala		
09/04/2018	Godean / GDN 01	133	20,9	GFR	SUTM	17.11	18.33	82	Dn Modinan, Dn Guyangan, Dn Patran, Dn Kajor, Dn Tambak, Dn Sumberan
21/04/2018	Godean / GDN 04	70	21.1	OCR GFR T	SUTM	7.43	8.09	26	Dn Berjo, Dn Klepu, Dn Ngapak, Dn Ngijon, Dn Kembangan
05/04/2018	Godean / GDN 05	95	21.1	OCR >> HS 2 R S T	SUTM	13.25	14.24	59	Cebongan, Jambon, Jln. Magelang
05/04/2018	Godean / GDN 04	151	21,3	OCRGFR >> HS 2 B	SUTM	13.41	16.30	169	Godean , Jln Godean, Moludan, Klepu, Ngapak
07/04/2018	Wirobrajan / WBN 06	120	21.3	OCR GFR >> HS 2 R	SUTM	14.24	18.03	219	Wirobrajan, Jln. Wates
07/04/2018	Godean / GDN 04	149	21,2	OCR GFR Ø S >> HS 2	SUTM	15.47	16.56	69	Godean, Jln. Godean, Moludan, Klepu, Ngapak
19/04/2018	Godean / GDN 04	173	21,2	OCR GFR Ø S,T >> HS	SUTM	1.57	2.35	38	Godean, Jln. Godean, Moludan, Klepu, Ngapak
22/04/2018	Wiribrajan / WBN 06	108	21.1	OCR GFR >> HS 1 R	SKUTM	10.57	11.51	54	Wirobrajan, Jln. Wates
24/04/2018	Bantul / BNL 08	145	21.2	OCR >> HS 2 S	SUTM	14.09	14.34	25	Kweni Madukismo, Kasihan Ringrod Selatan

BULAN MEI

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Beban (AMP)	Tegangan kV	Indikasi Relay	Jenis Jaringan	Jam		Lama Padam	Daerah Terganggu
						Padam	Nyala		
06/05/2018	Godean / GDN 01	109	21,0	OCR	SUTM	12.33	13.12	39	Dn Modinan, Dn Guyangan, Dn Patran, Dn Kajor, Dn Tambak, Dn Sumberan
15/05/2018	Godean / GDN 01	124	20.1	GFR	SUTM	23.11	0.08	57	Dn Modinan, Dn Guyangan, Dn Patran, Dn Kajor, Dn Tambak, Dn Sumberan
29/05/2018	Godean / GDN 01	193	20.5	GFR	SUTM	17.10	18.10	60	Dn Modinan, Dn Guyangan, Dn Patran, Dn Kajor, Dn Tambak, Dn Sumberan
04/05/2018	Godean / GDN 01	367	21,1	OCR GFR Ø S >> HS 2	SUTM	20.43	22.38	115	Jln. Godean, Pingit, Jln. Pangeran Diponegoro
04/05/2018	Godean / GDN 02	303	21,1	OCR GFR Ø T >> HS 2	SUTM	20.43	22.41	118	Jln. Wates Sedayu, Pedes
09/05/2018	Godean / GDN 01	251	20,8	OCR TD	SUTM	23.18	0.13	55	Jln. Godean, Pingit, Jln. Pangeran Diponegoro.
15/05/2018	Godean / GDN 02	353	20.8	OCR >> HS 1 S T	SUTM	8.47	9.30	43	Jln. Wates Sedayu, Pedes
19/05/2018	Godean / GDN 04	159	21.2	OCR Ø R,S,T >> HS 2	SUTM	2.21	3.26	65	Godean, Jln. Godean, Moludan, Klepu, Ngapak

LAPORAN HARIAN
GANGGUAN LISTRIK DI WILAYAH DISTRIBUSI 20 kV PT. PLN (PERSERO) RAYON SEDAYU
TAHUN 2018

BULAN JUNI

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Beban (AMP)	Tegangan kV	Indikasi Relay	Jenis Jaringan	Jam		Lama Padam	Daerah Terganggu
						Padam	Nyala		
02/06/2018	Godean / GDN 01	190	20.9	GFR	SUTM	17.48	18.15	27	Dn Modinan, Dn Guyangan, Dn Patran, Dn Kajor, Dn Tambak, Dn Sumberan

BULAN JULI

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Beban (AMP)	Tegangan kV	Indikasi Relay	Jenis Jaringan	Jam		Lama Padam	Daerah Terganggu
						Padam	Nyala		
16/07/2018	Godean / GDN 05	121	21,1	GFR >> HS 2	SUTM	3.05	4.40	95	Cebongan, Jambon, Jln. Magelang

BULAN AGUSTUS

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Beban (AMP)	Tegangan kV	Indikasi Relay	Jenis Jaringan	Jam		Lama Padam	Daerah Terganggu
						Padam	Nyala		
01/08/2018	Bantul / BNL 08	178	21.2	GFR	SUTM	18.04	18.16	12	Dn Kembaran, Dn Kasihan, Dn Lemah dadi, Dn Bangunjiwo
11/08/2018	Godean / GDN 04	139	21,1	OCR,GFR ØR, S,T	SUTM	3.34	4.21	47	Dn Berjo, Dn Klepu, Dn Ngapak, Dn Ngijon, Dn Kembangan

BULAN SEPTEMBER

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Beban (AMP)	Tegangan kV	Indikasi Relay	Jenis Jaringan	Jam		Lama Padam	Daerah Terganggu
						Padam	Nyala		
23/09/2018	Godean / GDN 03	168	21,0	OCRGFR	SUTM	14.12	14.18	6	Dn Gamping, Jln. Ring Road Selatan, Dn patukan
11/09/2018	Bantul / BNL 08	158	21.1	OCR Ø S,T >> HS 1	SUTM	16.39	17.07	28	Kweni Madukismo, Kasihan Ringrod Selatan
20/09/2018	Godean / GDN 02	272	20.4	GFR	SUTM	9.36	9.49	13	Jln. Wates Sedayu, Pedes

BULAN OKTOBER

(Tidak Terdapat Gangguan Pada Bulan Oktober)

LAPORAN HARIAN
GANGGUAN LISTRIK DI WILAYAH DISTRIBUSI 20 kV PT. PLN (PERSERO) RAYON SEDAYU
TAHUN 2018

BULAN NOVEMBER

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Beban (AMP)	Tegangan kV	Indikasi Relay	Jenis Jaringan	Jam		Lama Padam	Daerah Terganggu
						Padam	Nyala		
09/11/2018	Godean / GDN 04	182	20,9	OCR GFR T	SUTM	16.22	17.26	64	Dn Berjo, Dn Klepu, Dn Ngapak , Dn Ngijon, Dn Kembangan
10/11/2018	Godean / GDN 01	129	20,6	GFR	SUTM	18.30	19.26	56	Dn Modinan , Dn Guyangan, Dn Patran, Dn Kajor Dn Tambak, Dn Sumberan
14/11/2018	Godean / GDN 04	168	20,9	OCR R	SUTM	6.05	7.10	65	
23/11/2018	Godean / GDN 04	360	20,9	OCR R,S,T	SUTM	17.41	17.45	4	
30/11/2018	Godean / GDN 04	305	21	OCRGFR	SUTM	17.40	17.48	8	
17/11/2018	Godean / GDN 01	203	21,1	OCR Ø R,S,T >> HS 1	SUTM	0.41	2.30	109	Jln. Godean, Pingit, Jln. Pangeran Diponegoro
23/11/2018	Godean / GDN 01	179	21	CR GFR Ø S N >> HS	SUTM	12.25	13.29	64	Jln. Godean, Pingit, Jln. Pangeran Diponegoro
23/11/2018	Godean / GDN 02	232	21	OCR >> HS 2	SUTM	12.25	15.40	195	Jln. Wates Sedayu, Pedes
30/11/2018	Bantul / BNL 08	256	21,2	OCR S,T >>HS1	SUTM	8.31	10.12	101	Kweni Madukismo, Kasihan Ringrod Selatan

BULAN DESEMBER

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Beban (AMP)	Tegangan kV	Indikasi Relay	Jenis Jaringan	Jam		Lama Padam	Daerah Terganggu
						Padam	Nyala		
01/12/2018	Godean / GDN 04	160	21,0	OCR GFR T	SUTM	18.36	19.36	60	Dn Berjo, Dn Klepu, Dn Ngapak, Dn Ngijon, Dn Kembangan
06/12/2018	Godean / GDN 04	270	20,9	OCR GFR S	SUTM	14.40	15.29	49	Dn Berjo, Dn Klepu, Dn Ngapak, Dn Ngijon, Dn Kembangan
26/12/2018	Bantul / BNL 08	227	20,8	TIDAK TERMONITOR	SUTM	19.51	20.28	37	Dn Berjo, Dn Klepu, Dn Ngapak, Dn Ngijon, Dn Kembangan
27/12/2018	Bantul / BNL 08	164	20,8	GFR	SUTM	4.23	6.47	144	Dn Berjo, Dn Klepu, Dn Ngapak, Dn Ngijon, Dn Kembangan
30/12/2018	Godean / GDN 02	205	20,1	OCR S	SUTM	14.14	16.02	108	
30/12/2018	Bantul / BNL 08	85	20,8	OCR S	SUTM	13.40	15.54	134	
31/12/2018	Godean / GDN 02	130	20	OCR GFR S,T	SUTM	14.15	14.42	27	



PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
AREA YOGYAKARTA

L A P O R A N H A R I A N
PENYEBAB GANGGUAN LISTRIK DI WILAYAH DISTRIBUSI 20 kV PT. PLN (PERSERO) RAYON SEDAYU
TAHUN 2017

BULAN JANUARI

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Penyebab Gangguan	Kode
02/01/2017	Godean / GDN 04	GANGGUAN TIDAK DIKETEMUKAN	E1
03/01/2017	Godean / GDN 04	GANGGUAN TIDAK DIKETEMUKAN	E1
05/01/2017	Godean / GDN 04	BENDERA DI JARINGAN hujan di sertai angin kencang.	E2
19/01/2017	Bantul / BNL 08	GANGGUAN TIDAK DITEMUKAN	E1
24/01/2017	Godean / GDN 03	FCO PUTUS DI TAPING 3 PHASA DI S8-150-1/Hujan lebat disertai angin kencang	E2
25/01/2017	Godean / GDN 04	GANGGUAN TIDAK DIKETEMUKAN Hujan deras angin kencang dan petir.	E2
28/01/2017	Godean / GDN 04	GANGGUAN TIDAK DIKETEMUKAN	E1
31/01/2017	Godean / GDN 03	PASANG KANOPI KENA JARINGAN DI POLE S1-98A-55	E3
04/01/2017	Godean / GDN 05	GANGGUAN TIDAK DITEMUKAN	E1
04/01/2017	Wirobrajan / WBN 06	BENDERA PARTAI MENIMPA JARINGAN DI S198A-37 s/d 38(KALIBAYEM,HUJAN DERAS ANGIN)	E4
05/01/2017	Godean / GDN 05	GANGGUAN TIDAK DIKETEMUKAN	E1
05/01/2017	Godean / GDN 01	BAMBU DI U2-135-66	E1
05/01/2017	Godean / GDN 03	POHON SENGON MEROBOHI JARINGAN DI B3-118 s/d 119	E1
05/01/2017	Wirobrajan / WBN 06	POHON MANDING MENGENAI JTM DI S1-98A-43 L s/d 43 M	E1
09/01/2017	Godean / GDN 03	GANGGUAN TIDAK DIKETEMUKAN	E1
10/01/2017	Wirobrajan / WBN 06	JARINGAN TERTIMPA DAHAN MAHONI YG TUMBANG DI POLE S1-98A-43F (DAWONGAN PELEM GURIH ,CERAH)	E1
13/01/2017	Godean / GDN 02	JARING KENA POHON DI POLE B3-112 @ MBODEH AMBAR KETAWANG CUACA HUJAN ANGIN	E1
13/01/2017	Godean / GDN 05	NETRAL PUTUS DI U2-166Z/40 (JAMBON TRIHARGO,CERAH)	I1

26/01/2017	Godean / GDN.05	GANGGUAN TIDAKDITEMUKAN	E1
27/01/2017	Godean / GDN 02	PEMBUNGKUS BAN TUMBANG TERBANG KENA JARINGAN DI S1-98-82-83 @DEPOK AMBAR KETAWANG CERAH	E4
27/01/2017	Godean / GDN 05	GANGGUAN TIDAK DITEMUKAN CUCA ANGIN KENCANG	E2
29/01/2017	Wirobrajan / WBN 06	ISOLATOR PECAH DI S3-37G-13(KADIPIRO,HUJAN)	I2
30/01/2017	Godean / GDN.05	JUMPER SISI MASUK RUSAK DI U2-67-2W (NUSUPAN TRIHANGGO,CERAH)	I1

BULAN FEBRUARI

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Penyebab Gangguan	Kode
03/02/2017	Godean / GDN 02	POHON RANDU ROBOH KENA JARINGAN DI S1-137-38 s/d 39	E1
08/02/2017	Godean / GDN 05	RANTING POHON KENA JARING DI U2-67-22A	E1
22/02/2017	Godean / GDN 03	FCO PUTUS DI S1-98A-61	I1
23/02/2017	Godean / GDN 05	OVERLOAD	I1
25/02/2017	Godean / GDN 03	GANGGUAN TIDAK DIKETEMUKAN/ Hujan deras	E1
26/02/2017	Godean / GDN 03	FCO TEPPING 1 PHASA PUTUS DI S1-98A-85	I1
27/02/2017	Bantul / BNL 08	BAMBU MENEMPEL JARINGAN DI S1-54-23 S/D 24	E1
27/02/2017	Godean / GDN 03	BENANG LAYANG-LAYANG DI POLE B2-B2-B3-87-88(GERIMIS)	E4
03/02/2017	Godean / GDN 03	POHON PALEM ROBOH MENGENAI JARINGAN DI U2-20-51 TANGKILAN HUJAN	E2
04/02/2017	Godean / GDN 02	TM PUTUS DI S1-98A-71	I1
09/02/2017	Godean / GDN 05	BAMBU ROBOH DI B6-44 HUJAN DERAS DI SERTAI ANGIN KENCANG	E2
09/02/2017	Wirobrajan / WBN 06	JTM LENGKET DI S1-118T-5 HUJAN ANGIN	I1
24/02/2017	Godean / GDN 05	GANGGUAN TIDAK DIKETEMUKAN	E1
25/02/2017	Godean / GDN 04	GANGGUAN TIDAK DIKETEMUKAN / BERSAMAAN PETIR / Hujan deras serta angin kencang.	E2
27/02/2017	Godean / GDN 04	VENDOR MELEPAS FCO MENGAKIBATKAN FCO MELEDAK DI U2-109-25 @MANDUNGAN SEYEGAN CERAH	I2

L A P O R A N H A R I A N
PENYEBAB GANGGUAN LISTRIK DI WILAYAH DISTRIBUSI 20 kV PT. PLN (PERSERO) RAYON SEDAYU
TAHUN 2017

BULAN MARET

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Penyebab Gangguan	Kode
01/03/2017	Godean / GDN 03	BERSAMAAN PETIR	E2
07/03/2017	Godean / GDN 01	JARINGAN KENA BALIHO DI U2-67-14	E4
21/03/2017	Godean / GDN 04	GANGGUAN TIDAK DIKETEMUKAN	E1
05/03/2017	Godean / GDN 05	POHON ROBOH DI U2-166Z-30 @JAMBON TRIHANGGO HUJAN LEBAT ANGIN	E2
07/03/2017	Godean / GDN 04	KAWAT PUTUS DI U2-152-0A/ZA	I1
12/03/2017	Godean / GDN 05	JARINGAN KENA BALON UDARA DI B6-57 DUSUN CEBONGAN MENDUNG BERANGIN	E4
19/03/2017	Godean / GDN 04	ARESTER JEBOL DI U2-19-23D(KAMPUNG MANDUNGAN,CERAH)	I2
20/03/2017	Godean / GDN 04	DAUN JATI TERBANG MENGENAI BUSHING LBS S1-98A-154(SEDAYU.MENDUNG)	E1
21/03/2017	Godean / GDN 04	GANGGUAN TIDAK DIKETEMUKAN (BERSAMAAN PETIR)	E2
23/03/2017	Godean / GDN 04	JUMPER TM PUTUS DI U2-152-152-20 KENA BURUNG (DUSUN KLACI MENDUNG)	
26/03/2017	Godean / GDN 05	POHON MELANDING PATAH MENIMPAAH JATINGAN DI POLE U2-67-21Z(NUSUPAN ,HUJAN DERAS,ANGIN)	E1
27/03/2017	Bantul / BNL 08	KAWAT JEPRIK DI POLE S8-90 (PERTIGAAN KESANGAN ,HUJAN)	I1

LAPORAN HARIAN
PENYEBAB GANGGUAN LISTRIK DI WILAYAH DISTRIBUSI 20 kV PT. PLN (PERSERO) RAYON SEDAYU
TAHUN 2017

BULAN APRIL

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Penyebab Gangguan	Kode
18/04/2017	Godean / GDN 03	GANGGUAN TIDAK DITEMUKAN	E1
19/04/2017	Godean / GDN 01	FCO TRAF0 3 PHASA PUTUS 2 DI U2-67-17	I1
03/04/2017	Godean / GDN 04	BRACKET CENTER PATAH KEROBOHAN POHON S1-98A-104 S/D105 BALAIKATUR GAMPING HUJAN DERAS	E1
19/04/2017	Wirobrajan / WBN 06	FCO TRAF0 3 PHASA PUTUS 1 DI S1-118 @HUJAN DERAS	I1

BULAN MEI

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Penyebab Gangguan	Kode
07/05/2017	Godean / GDN 04	GANGGUAN BELUM DIKETERMUKAN	E1
17/05/2017	Godean / GDN 04	GANGGUAN TIDAK DITEMUKAN	E1
21/05/2017	Godean / GDN 03	ORANG TEBANG POHON JATI MENGENAI JARINGAN DI S1-55-9B-C	E3
27/05/2017	Godean / GDN 04	GANGGUAN TIDAK DITEMUKAN	E1
04/05/2017	Wirobrajan / WBN 06	SKUR LEPAS DI TABRAK MOBIL MENYEBABKAN CROSS ARM TURUN DI S1-98A-43	E3
24/05/2017	Godean / GDN 03	1 SET FCO RUSAK ,ISOLATOR,SUSPENSION PECAH,NETRAL PUTUS DI S1-98A-61	I2
04/05/2017	Wirobrajan / WBN 06	SKUR LEPAS DI TABRAK MOBIL MENYEBABKAN CROSS ARM TURUN DI S1-98A-43	E1
24/05/2017	Godean / GDN 03	1 SET FCO RUSAK ,ISOLATOR,SUSPENSION PECAH,NETRAL PUTUS DI S1-98A-61	E1

LAPORAN HARIAN
PENYEBAB GANGGUAN LISTRIK DI WILAYAH DISTRIBUSI 20 kV PT. PLN (PERSERO) RAYON SEDAYU
TAHUN 2017

BULAN JUNI

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Penyebab Gangguan	Kode
06/06/2017	Godean / GDN 01	ORANG PASANG KANOPI MENGENAI SUTM DI U2-135-62A s/d 62B	E3
09/06/2017	Godean / GDN 01	GANGGUAN BELUM DIKETEMUKAN	E1
21/06/2017	Godean / GDN 01	BERSAMAAN PEMASUKAN LBS U2-135-40	I2
22/06/2017	Godean / GDN 02	JARING TERKENA KELELAWAR	E3
03/06/2017	Godean / GDN 01	GANGGUAN TIDAK DIKETEMUKAN	E1
25/06/2017	Godean / GDN 04	HEWAN LUWAK DI JARINGAN DI POLE U2-135-114(NOGOSARI,CERAH)	E3
30/06/2017	Godean / GDN 04	FCO TRAF0 3 PHASA PUTUS 1 DI U2-135-121 PENYEBABNYA BUNGLON @DUKUH SIDOKARTO	E3

BULAN JULI

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Penyebab Gangguan	Kode
02/07/2017	Godean / GDN 01	BURUNG GERJA NEMPEL JTM DI U2-135/29	E3
12/07/2017	Bantul / BNL 08	RANTING TERBANG MENGENAI JARINGAN DI S1-61-26	E1
05/07/2017	Godean / GDN 01	ISOLATOR PECAH DI POLE U2-135-92	I2
17/07/2017	Godean / GDN 04	TIKUS DI BASING LBS DI U2-152A-1 (PANDEAN SIDOLUHUR,CERAH)	E3
19/07/2017	Bantul / BNL 08	JARINGAN KENA BURUNG DARA DI POLE S8-86 (LEDOKAN KIDUL ,MENDUNG)	E3

LAPORAN HARIAN
PENYEBAB GANGGUAN LISTRIK DI WILAYAH DISTRIBUSI 20 kV PT. PLN (PERSERO) RAYON SEDAYU
TAHUN 2017

BULAN AGUSTUS

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Penyebab Gangguan	Kode
20/08/2017	Godean / GDN 01	BURUNG GEREJA DI TRAF0 3 PHAS DI POLE U2-11E-4A	E3
15/08/2017	Godean / GDN 01	GANGGUAN TIDAK DIKETEMUKAN	E1

BULAN SEPTEMBER

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Penyebab Gangguan	Kode
03/09/2017	Godean / GDN 01	BURUNG EMPRIT NEMPEL TRAF0 3 PHASA DI U2-135-26L	E3
20/09/2017	Godean / GDN 01	GANGGUAN TIDAK DITEMUKAN/INFO ADA LEDAKAN DI ARAT MIROTA.	E1
25/09/2017	Godean / GDN 01	BURUNG GEREJA KENA JUMPER JTM U2-26-114	E3
14/09/2017	Bantul / BNL 08	BTL menarik LVTC mengenai jaringan mengakibatkan jumper putus di S8-63	E3
18/09/2017	Godean / GDN 01	JUMPER TRAF0 3 PHASA PUTUS DI U2-135-98A	I1
18/09/2017	Godean / GDN 04	JUMPER TRAF0 3 PHASA PUTUS DI U2-135-98A	I1

BULAN OKTOBER

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Penyebab Gangguan	Kode
27/10/2017	Godean / GDN 01	GANGGUAN TIDAK DITEMUKAN	E1
30/10/2017	Godean / GDN 01	JARING KENA TIKUS DI LBS BUSHING TRAF0 DI U2-135-65	E3
01/10/2017	Godean / GDN 04	ORANG NEBANG POHON Sono MENGENAI JARINGAN DI U2-109-23 S/D 24 @ JETAK SIDOKARTO	E3
22/10/2017	Wirobrajan / WBN 06	JTM PUTUS DI U2-62/13F KENA ULAR @BANYURADEN,CERAH	E3

LAPORAN HARIAN
PENYEBAB GANGGUAN LISTRIK DI WILAYAH DISTRIBUSI 20 kV PT. PLN (PERSERO) RAYON SEDAYU
TAHUN 2017

BULAN NOVEMBER

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Penyebab Gangguan	Kode
23/11/2017	Bantul / BNL 08	JARINGAN KEROBOHAN POHON MANDING DI S1-54/18-19	E1
27/11/2017	Bantul / BNL 08	FCO PUTUS 2 DI S1-61/40A	I1
27/11/2017	Godean / GDN 03	JUMPER PUTUS FASA S DI B3-103	I1
11/04/2017	Godean / GDN 05	PELEPAH PISANG TERBANG MENGENAI JARING DI U2-18-27A	E1
11/09/2017	Godean / GDN 01	BERSAMAAN PEMASUKAN ABSW U2-135-32	I2
11/01/2017	Godean / GDN 05	Jaringan SUTM kena ular di pole GDN6-01	E3
11/09/2017	Godean / GDN 05	GANGGUAN TIDAK DITEMUKAN @HUJAN DERAS,PETIR	E2
27/11/2017	Godean / GDN 01	KAWAT PUTUS,CROS ARM BENGKOK KEROBHAN POHON DI B3-105 @GODEAN ,HUJAN LEBAT DISERTAI ANGIN	E2
27/11/2017	Godean / GDN 02	KAWAT PUTUS,CROS ARM BENGKOK KEROBHAN POHON DI B3-105 @GODEAN ,HUJAN LEBAT DISERTAI ANGIN	E2
27/11/2017	Godean / GDN 03	KAWAT PUTUS,CROS ARM BENGKOK KEROBHAN POHON DI B3-105 @GODEAN ,HUJAN LEBAT DISERTAI ANGIN	E2

BULAN DESEMBER

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Penyebab Gangguan	Kode
19/12/2017	Godean / GDN 04	KAWAT PUTUS U2-20/35A	I1
28/12/2017	Godean / GDN 05	GANGGUAN TIDAK DITEMUKAN,HUJAN DERAS	E1



PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
AREA YOGYAKARTA

L A P O R A N H A R I A N
PENYEBAB GANGGUAN LISTRIK DI WILAYAH DISTRIBUSI 20 kV PT. PLN (PERSERO) RAYON SEDAYU
TAHUN 2018

BULAN JANUARI

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Penyebab Gangguan	Kode
18/01/2018	Godean / GDN 01	LAYANG LAYANG NEMPEL DI JARINGAN DI U2-135-42	E4
18/01/2018	Wirobrajan / WBN 06	KAWAT NETRAL PUTUS DI S1-118-ZGZ/H	I1
18/01/2018	Wirobrajan / WBN 06	SKUTM terbakar di pole S1-118Z/R	I1
22/01/2018	Godean / GDN 03	BERSAMAAN DENGAN HUJAN ANGIN PETIR	E2
18/01/2018	Godean / GDN 01	LAYANG LAYANG NEMPEL DI JARINGAN DI U2-135-42	E4
18/01/2018	Wirobrajan / WBN 06	KAWAT NETRAL PUTUS DI S1-118-ZGZ/H	I1

BULAN FEBRUARI

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Penyebab Gangguan	Kode
03/02/2018	Godean / GDN 02	JARING KENA RANTING POHON DAN POHON JATI ROBOH DI S1-114-3/4	E1
01/02/2018	Godean / GDN 04	Jaringan kena petir di Karangmalang	E2
12/02/2018	Godean / GDN 04	GANGGUAN TIDAK DITEMUKAN @HUJAN	E1
22/02/2018	Godean / GDN 04	ORANG BANGUNAN MEMASANG GAVALUM MENGENAI JARINGAN DI U2-135-113-114@SEMUKO,CERAH	E3
03/02/2018	Godean / GDN 02	JARING KENA RANTING POHON DAN POHON JATI ROBOH DI S1-114-3/4	E1
18/01/2018	Wirobrajan / WBN 06	KAWAT NETRAL PUTUS DI S1-118-ZGZ/H	I1

LAPORAN HARIAN
PENYEBAB GANGGUAN LISTRIK DI WILAYAH DISTRIBUSI 20 kV PT. PLN (PERSERO) RAYON SEDAYU
TAHUN 2018

BULAN MARET

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Penyebab Gangguan	Kode
18/03/2018	Godean / GDN 04	TIANG BENDERA PSM MENGENAI JARINGAN U2-135/155	E4
06/03/2018	Godean / GDN 03	HUJAN LEBAT BERSAMAAN PETIR	E2
21/03/2018	Godean / GDN 03	JUMPER TM PUTUS PHASA S DI B3-41	I1

BULAN APRIL

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Penyebab Gangguan	Kode
09/04/2018	Godean / GDN 01	RANTING NEMPEL JTM DI U2-42A-6	E1
21/04/2018	Godean / GDN 04	GANGGUAN TIDAK DITEMUKAN	E1
05/04/2018	Godean / GDN 05	RANTING POHON PATAH MENGENAI JTM DI B5-6	E1
05/04/2018	Godean / GDN 04	JARINGAN KENA PETIR DI B4-34	E2
07/04/2018	Wirobrajan / WBN 06	TERMINALTING JEBOL /SHORT SKUTM DI S1-118V @ WIROBRAJAN	I1
07/04/2018	Godean / GDN 04	ISOLATOR TEMBUS KENA PETIR. DI B4-34 @GODEAN	E2
19/04/2018	Godean / GDN 04	ULAR MENYEBABKAN FCO PUTUS DI U2-109-23 @ MANDUNGAN MARGOLUWIH,CERAH	E3
22/04/2018	Wirobrajan / WBN 06	SKUTM RUSAK DI S1-118-ZG	I1
24/04/2018	Bantul / BNL 08	DAUN PISANG DI KWH EXIM DI S8-50/ANGING KENCANG PUTTING BELIUNG.	E2

LAPORAN HARIAN
PENYEBAB GANGGUAN LISTRIK DI WILAYAH DISTRIBUSI 20 kV PT. PLN (PERSERO) RAYON SEDAYU
TAHUN 2018

BULAN MEI

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Penyebab Gangguan	Kode
06/05/2018	Godean / GDN 01	SPANDUK BALEHO MENGENAI JARINGAN DI U2-135-31 s/d 32	E4
15/05/2018	Godean / GDN 01	BURUNG DARA DI U2-135/55	E3
29/05/2018	Godean / GDN 01	BURUNG GEREJA DI TRAFU 3 PHAS DI POLE U2-135-47B	E3
04/05/2018	Godean / GDN 01	Kawat bersinggungan di B1-15 dan di B2-15	I1
04/05/2018	Godean / GDN 02	Kawat bersinggungan di B1-15 dan di B2-15	I1
09/05/2018	Godean / GDN 01	JTM Kena binatang tikus di U2-67/15J	E3
15/05/2018	Godean / GDN 02	JOINT SLIP PUTUS PHASA S DI B2-102	I1
19/05/2018	Godean / GDN 04	KENA BURUNG HANTU DI POLE U2-109-10@GODEAN.CERAH	E3
06/05/2018	Godean / GDN 01	SPANDUK BALEHO MENGENAI JARINGAN DI U2-135-31 s/d 32	E4

BULAN JUNI

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Penyebab Gangguan	Kode
02/06/2018	Godean / GDN 01	TUPAI DI U2-135-26D	E3

BULAN JULI

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Penyebab Gangguan	Kode
16/07/2018	Godean / GDN 05	ISOLATOR TUMPU FLASH DI B5-6	I2

LAPORAN HARIAN
PENYEBAB GANGGUAN LISTRIK DI WILAYAH DISTRIBUSI 20 kV PT. PLN (PERSERO) RAYON SEDAYU
TAHUN 2018

BULAN AGUSTUS

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Penyebab Gangguan	Kode
01/08/2018	Bantul / BNL 08	JUMPER FCO RUSAK DI POLE S1-61-12	I1
11/08/2018	Godean / GDN 04	JARINGAN TERTIMPA DAHAN JATI DI POLE U2-255/1	E1

BULAN SEPTEMBER

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Penyebab Gangguan	Kode
23/09/2018	Godean / GDN 03	GANGGUAN TIDAK DI KETEMUKAN	E1
11/09/2018	Bantul / BNL 08	FCO PROTOL 2 DI PABRIK MADUKISMO DI POLE S8-867/6@CERAH ,RAYON SEDAYU	I2
20/09/2018	Godean / GDN 02	ORANG TERSENGAT LISTRIK DI S1-98A/83	E3

BULAN OKTOBER

(Tidak Terdapat Gangguan Pada Bulan Oktober)

LAPORAN HARIAN
PENYEBAB GANGGUAN LISTRIK DI WILAYAH DISTRIBUSI 20 kV PT. PLN (PERSERO) RAYON SEDAYU
TAHUN 2018

BULAN NOVEMBER

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Penyebab Gangguan	Kode
09/11/2018	Godean / GDN 04	FCO PUTUS DI S1-70-1 DAN S1-70-11	I1
10/11/2018	Godean / GDN 01	BENANG LAYANG_ NEMPEL JTM DI U3-135-32	E4
14/11/2018	Godean / GDN 04	GANGGUAN TIDAK DITEMUKAN	E1
23/11/2018	Godean / GDN 04	OVERLOAD SUPLAY GDN.02	I3
30/11/2018	Godean / GDN 04	OVERLOAD MENYUPLAY GODEAN 02	I3
17/11/2018	Godean / GDN 01	ADA LEDAKAN DI U2-135/88 SETELAH DI CEK GANGGUAN TIDAK DITEMUKAN	E1
23/11/2018	Godean / GDN 01	JUMPER TAIPING 3 PHAS PUTUS DI POLE S1-89A-85 @ JLR GODEAN 2 ,CERAH RAYON SEDAYU	I1
23/11/2018	Godean / GDN 02	JUMPER TAIPING 3 PHAS PUTUS DI POLE S1-89A-85 @ JLR GODEAN 2 ,CERAH RAYON SEDAYU	I1
30/11/2018	Bantul / BNL 08	BURUNG DARA NEMPEL JTM DI S8-74	E3

BULAN DESEMBER

Tanggal	Gardu Induk/Penyulang	Penyebab Gangguan	Kode
01/12/2018	Godean / GDN 04	TERMINATING JEBOL DI U2-109-22	I1
06/12/2018	Godean / GDN 04	GANGGUAN TIDAK DITEMUKAN,BERSAMAAN PETIR	E2
26/12/2018	Bantul / BNL 08	JUMPER SISI MASUK FCO PUTUS DI S1-61-12C	I1
27/12/2018	Bantul / BNL 08	JUMPER TRAFU PUTUS DI S8-85	I1
30/12/2018	Godean / GDN 02	GANGGUAN TIDAK DITEMUKAN@HUJAN ,ANGIN	E1
30/12/2018	Bantul / BNL 08	FCO putus hujan angin	E2
31/12/2018	Godean / GDN 02	ORANG TEBANG POHON MENGENAI JTM DI S1-114-7	E3



**PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
AREA YOGYAKARTA**

**L A P O R A N H A R I A N
PENYEBAB GANGGUAN LISTRIK DI WILAYAH DISTRIBUSI 20 kV PT. PLN (PERSERO) RAYON SEDAYU
TAHUN 2017**

Keterangan Kode (Penyebab Gangguan)

- I1** Komponen JTM a.l pemutus / pelebur, konektor, kawat, jumper, ikatan isolator, kabel ,kontak sambungan, terminal kabel.
- I2** Peralatan JTM a.l Isolator, cut out, pole switch, L arrester dimana lebih banyak unsur kualitas pabrikan.
- I3** Gardu dan lainnya.
- I4** Tiang roboh atau kerusakan bagian-bagian tiang listrik dan penyebab internal lainnya.
- E1** Pohon dan lainnya.
- E2** Angin kencang ,hujan lebat, banjir, tanah longsor, gempa bumi kebakaran dan bencana alam lainnya.
- E3** Akibat pekerjaan pihak ke III atau akibat binatang dimana hal itu dapat dicegah.
- E4** Layang layang/umbul-umbul dan penyebab eksternal lainnya.



PT PLN (Persero)
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN YOGYAKARTA

Jalan Gedong Kuning No.3, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Telepon : (0274) 452200 (Hunting) Facsimile : (0274) 452452 Website : <http://www.pln.co.id>
Kode Pos : 55198 E-mail : sekretariat.djtv.ygk@pln.co.id

Nomor : 0032 /SDM.04.01/A. YGK/2019 31 Januari 2019
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Persetujuan Permohonan Ijin Pengambilan Data

Kepada :
Yth. Ketua Program Studi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Fakultas Teknik
Di
Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Saudara :

Nomor : 007/D.2-II/TA-TE/I/2019
Tanggal : 11 Januari 2019
Perihal : Permohonan Ijin Pengambilan Data
Nama : Moh Indra Kusuma
Mahasiswa/Siswa : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sesuai Surat Edaran PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah No. 006.E/7425/PD.II/1994 tanggal 05 Agustus 1994, diberitahukan bahwa Permohonan Ijin Penelitian atau Pengambilan Data di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta pada Bagian Jaringan bulan **Januari 2019** dapat **disetujui** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan telah memberikan Surat Pengantar dari Sekolah/Universitas.
2. Semua data atau informasi yang diperoleh hanya dipergunakan untuk kepentingan sekolah atau Akademis.
3. Pengaturan waktu dan tempat Pengambilan Data atau Informasi ditentukan oleh Manager sesuai arahan yang diberikan.
4. Surat jawaban dari PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta dapat diambil apabila telah mendapat pemberitahuan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

