

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah :

- a. Hasil yang didapatkan dari perhitungan nilai komponen-komponen di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping mendapatkan Nilai Keandalan Sistem Keselamatan Bangunan (NKSKB) sebesar 83,399%, dari hasil penilaian ini menunjukkan bahwa nilai keandalan bangunan Rumah Sakit masuk kedalam kategori Baik “B”. Berdasarkan hasil dari penilaian, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menerapkan sistem proteksi kebakaran pada bangunan komersil khususnya bangunan Rumah Sakit di Yogyakarta karena sudah banyak komponen-komponen sistem proteksi kebakaran yang sudah terpasang dan terawat dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan, ada beberapa saran untuk meningkatkan Nilai Keandalan Sistem Keselamatan Bangunan yaitu sebagai berikut :

- a. Tempat penelitian tidak hanya mencakup Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, ada baiknya dilakukan di Rumah Sakit yang lain.
- b. Perlu dilakukan perawatan secara berkala agar sistem proteksi kebakaran dapat berfungsi dengan baik.
- c. Perlu dilakukan pemasangan komponen-komponen yang belum ada, guna untuk meningkatkan Nilai Keandalan Sistem Keselamatan Bangunan (NKSKB) dari yang baik menjadi lebih baik lagi.